

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
 ----- UZ-271-8/18 Niedzica, 13 sierpnia 2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

- "1. Czy transformator o wymiarach: długość 2750 mm szerokość 1720 mm wysokość 2895 mm da się dostarczyć na poziom 473,20 przy pomocy istniejących urządzeń Zamawiającego.
2. Czy strop w pomieszczeniu na poziomie 473,80 między pomieszczeniami, urządzeń wzbudzania a akumulatornią, wytrzyma obciążenie transformatora o masie ok. 10 000 kg bez dodatkowych wzmocnień."

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1.

Tak.

Ad.2.

Tak, ale wytrzymałość trzeba sprawdzić obliczeniowo.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

AP
13.08.2017