

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
----- ----- UZ-271-8/19 Niedzica, 20. marca 2019 r.

sprawa: zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów na obiektach ZEW Niedzica

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

1. Czy w momencie złożenia oferty, wymagane jest aby oferent posiadał polisę OC na kwotę 250000zł czy wystarczy zobowiązanie oferenta do zawarcia takiej umowy w przypadku powierzenia mu przedmiotowego zlecenia? Oferent posiada obecnie polisę OC na kwotę 200000zł i w przypadku nie wyboru jego oferty - wyższa polisa byłaby zbędna.
2. Czy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie nadzoru osoby od producenta materiałów antykorozyjnych jeżeli sam posiada uprawnienia inspektorskie w dziedzinie antykorozji - potwierdzone odpowiednimi dokumentami?
3. Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne miejsca, w których występuje korozja wżerowa - ok. 20% powierzchni. Wg wszelkich norm miejsca takie powinny być oczyszczone tylko i wyłącznie metodą strumieniowo-ścierną do stopnia Sa2,5. Proszę o informację czy Zamawiający potwierdza tą prawidłowość i czy należy przyjąć 20% do czyszczenia strumieniowego? (pytanie dotyczy zadań: A, B, C)
4. Czy kraty energetyczne z zadania F powinny być całościowo czyszczone strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2,5? Czy powinny być one maksymalnie demontowane celem zabezpieczenia szczelin i styków (w których znajduje się największa liczba mediów korozyjnych)? Po czyjej stronie byłby ewentualny zakup elementów połączeniowych?
5. Czy Zamawiający udostępnia energię elektryczną? Jeżeli tak to jakiej mocy?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1

Wystarczy zobowiązanie oferenta w formie oświadczenia złożonego w ofercie, że w przypadku powierzenia mu do realizacji przedmiotowego zadania zobowiązuje się do zawarcia polisy OC o której mowa w pkt. 12 ppkt.c) zaproszenia i dostarczenia jej przed terminem zwarcia umowy.

Ad.2

Wykonawca musi zapewnić sobie nadzór technologiczny ze strony producenta materiałów antykorozyjnych oraz dla danego rodzaju materiału - atesty, certyfikaty lub aprobaty.

Ad.3

W przypadku zadań A,B,C Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania czyszczenia strumieniowo-ściernego do 20% zabezpieczanej powierzchni.

Ad.4

Kraty energetyczne powinny być całościowo czyszczone strumieniowo-ściernie do wymogów technologicznych zastosowanych materiałów antykorozyjnych. W celu osiągnięcia oczekiwanej trwałości użytkowej elementy rozłączne krat powinny być zdemontowane, zakup elementów połączeniowych (np. śruby) będzie po stronie Zamawiającego.

Ad.5

Tak-odpłatnie według rzeczywistego zużycia. Do 20kW bez ograniczeń, powyżej do ustalenia w zależności od lokalizacji.

PREZES ZARZĄDU


Leszek Dajorek - Fiałkowski

Otrzymują :

1. strona internetowa Zamawiającego

AP
19.03.2019

