

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
----- ----- UZ-271-26/19 Niedzica, ²⁴... czerwca 2019 r.

sprawa: projekt MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje spełnienie wymogu zgodnie z 2. 2.2. c) zaproszenia: *opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 20mln zł, jeżeli Oferent na etapie składania ofert przedstawi promesę lub oświadczenie, a dopiero w przypadku wygranej zawrze stosowną umowę ubezpieczenia?*
2. Czy Zamawiający zaakceptuje doświadczenie 5-cio letnie projektantów na podstawie daty nadania uprawnień?
3. Czy Zamawiający zmieni termin składania ofert na 17 lipca br. ze względu na okresy urlopowe i trudności w pozyskaniu dokumentów niezbędnych dla złożenia oferty?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie turbin Kaplana lub semi-Kaplana w przedmiotowym projekcie?
5. Na jakiej drodze zostanie wyłoniony Wykonawca Etapu II budowy?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1
TAK

Ad.2
NIE

Ad.3
NIE

Ad.4

Zamawiający nie narzuca Oferentom rozwiązań technicznych innych niż wynikających z Programu funkcjonalno – użytkowego (pkt. 5.4.1.1 PFU określa typ turbiny - turbina Francisa).

Ad.5

Pytanie nie dotyczy tego postępowania.

Otrzymują :

1. strona internetowa Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

AP
26.06.2019

