

Numer sprawy: UZ-271-3/20

Niedzica, 23.03.2020 r.

Niniejszym przesyłamy odpowiedzi na pytania zadane w związku z procedurą wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego: pn. **"Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorszyńskiego"**:

Pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o podanie opisu parametrów technicznych kabla SN układanego na dnie zbiornika wodnego, a najlepiej dołączenie karty katalogowej tego kabla SN. dot. samej struktury materiału jakim jest kabel SN o oznaczeniu 3xXRUHKSAXo 1x70/25 mm².
2. Zwracamy się z prośbą o podanie opisu parametrów technicznych budowy światłowodu układanego na dnie zbiornika wodnego, a najlepiej dołączenie karty katalogowej tego kabla światłowodowego. dot. samej struktury materiału jakim jest kabel światłowodowy o oznaczeniu DDC-CI prod. FIBRAIN do stosowania w zbiornikach śródkowodnych do gł. 100 mb

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach wykonania zadania inwestycyjnego Wykonawca powinien zastosować kabel SN i światłowodowy odpowiedni do warunków ułożenia, o parametrach nie gorszych niż typy kabli podane w projekcie budowlanym.

Kierownik Projektu Zamawiającego
23.03.2020 Jacek Wójcik
J.W.