

Numer sprawy: UZ-271-3/20

Niedzica, 25.03.2020 r.

Niniejszym przesyłamy odpowiedzi na pytania zadane w związku z procedurą wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego: pn. **"Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego"**:

Pytania:

1 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż prace które będą prowadzone na dnie zbiornika będą również prowadzone poniżej 20m pod poziomem wody. Jest to ważny aspekt do wyceny, ponieważ zgodnie z Art. 3.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych, do prac na średnich głębokościach (20-50m) jest wymagana komora dekompresyjna z przedścionkiem której koszt wynajmu może znacznie wpłynąć na końcową ofertę cenową a jej brak przy kontroli skutkuje dużymi karami jak i możliwością zakazaniem dalszych robót.

Odpowiedź:

1. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną 3.03.2020 r. (plik odpowiedzi_3): „*Za wykonywanie wszystkich prac (również prac podwodnych) zgodnie z wymogami organizacji bezpiecznej pracy i przepisami BHP odpowiedzialny będzie Wykonawca*”. Potwierdzamy, iż w części trasy (relacja Zapora-Niedzica>Zamajerz>Stylchyn II>Podprzylasek) prace będą prowadzone na głębokości poniżej 20 m, lokalnie do 45m.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski