

Numer sprawy: UZ-271-3/20

Niedzica, 10.03.2020 r.

Niniejszym przesyłamy odpowiedzi na pytania zadane w związku z procedurą wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego: pn. **"Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego"**:

Pytania:

W związku z przesłanymi pytaniami prosimy o udzielenie informacji na jeszcze dwa pytania:

1. Prosimy o wskazanie parametrów dla projektowanych bloczków betonowych (wymiały wys., szer. gł. i waga). Jaki rodzaj uchwytu (parametry).
2. Prosimy o wskazanie parametrów dla projektowanych obejm dla kabla i światłowodów.

Odpowiedzi:

1. Wymiary projektowanych bloczków zostały określone w projekcie budowlanym min. na rysunku PZT-03, Zgodnie z projektem wymiary bloczka to 0,15x0,15 m. Natomiast ideowe przedstawienie betonowego obciążnika do kabli SN oraz linii światłowodowej zostało przedstawione na rysunku PB-E-13. Parametry należy dobrać na etapie wykonawczym.
2. Jak wyżej.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bojorek - Fiałkowski

[Handwritten signature]
1
[Handwritten initials] AGZ