

Pismo z dnia:

-----


Znak:

-----

Nasz znak:

UZ-271-20/18

Data:

Niedzica,  20 czerwca 2018 r.

sprawa: modernizacja stacji transformatorowej "Zapora" w Niedzicy

W związku z zadawanymi przez Oferentów pytaniami Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, w nawiązaniu do umieszczonego na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert na wykonanie **modernizacji stacji transformatorowej "Zapora" w Niedzicy** z dnia 20 czerwca 2018r uprzejmie informuje, że w kalkulacji wynagrodzenia ofertowego (cenie) należy uwzględnić następujące wymagania dodatkowe:

**a) co do transformatora:**

1. transformator z uzwojeniami miedzianymi,
2. połączenia szynowe 0,4 kV wymienić na kablowe.

**b) dla rozdzielnic nN:**

1. wyposażyć wszystkie pola (10 szt) w aparaturę 630A,
2. wymienić istniejącą tablicę licznikową (TL) na nową.

**c) doposażenie istniejących rozłączników 15 kV:**

1. doposażyć dwa rozłączniki i jeden uziemnik w styki pomocnicze,
2. kabel sygnalizacyjny od styków pomocniczych zakończyć w pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV.

PREZES ZARZĄDU

  
Leszek Bajorek - Fiałkowski

AP/AC  
28.06.2018

